

Акт контроля достижения целевых показателей концессионного соглашения в
отношении объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в
г. Оби за 2024 год

г. Обь

Концедент в Главы г. Оби – Буковинина П.В. с одной стороны и
Концессионер в лице директора ООО «Центр» Корнилова А.В. составили
настоящий акт контроля достижения целевых показателей, предусмотренных
концессионным соглашением, в отношении объектов системы теплоснабжения
и горячего водоснабжения г. Оби от 04.10.2023г.

Настоящим актом стороны рассмотрели результаты осуществляемой
концессионером деятельности в 2024 году (Приложение 1 к настоящему акту) и
пришли к выводу, что параметры деятельности концессионера,
предусмотренные концессионным соглашением, соблюдаются в полном
объеме.

Приложение: Отчет о достижении целевых показателей за 2024 год.

И.о. Главы г.Оби
Буковинина П.В.
Кожеевникова Т.А.



Директор ООО «Центр»
Корнилов А.В.



ООО «ЦЕНТР»

ИНН 2464065001/ КПП 544801001, р/с 40702810000600000718 в АО «СМП Банк»
кор/счет 30101810545250000503 БИК 044525503

Юридический адрес: 633100, Новосибирская область, г. Обь, ул. Геодезическая, 60/1.

Адрес для направления корреспонденции: 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. Арсенальная д. 1

Официальный сайт: теплосетьобь.рф, тел.: +7 (383) 263-40-15, +7 (383) 362-03-20

Главе г. Оби
Новосибирской области
Буковину П.В.

Отчет о достижении целевых показателей концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Оби

Показатель 1. – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (шт/Гкал/час). Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства №452.

План: 0 шт/Гкал/час

$$P_{\text{н и с т о т}} = N_{\text{н и с т о т}} / M,$$

где:

$N_{\text{н и с т о т}}$ - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета. В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии. Что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения;

M – суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Факт: Расчет: 0/15,16 = 0

Показатель 2. – Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал). Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства №452.

План: 145 кг.у.т./Гкал

«Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.»

Расчет: Произведено на источнике **49 709,025 Гкал.**

В том числе

- по сетям отопления (теплоснабжения): **49 709,025 Гкал.**
- по сетям ГВС (горячего водоснабжения): **0 Гкал.**

Расход газа: **4 939 178 м3**

$4\,939\,178 \cdot 1,1662 (\text{коэф.}) / 48\,152,51 = 119,621 \text{ кг.у.т./Гкал}$

Факт: 119,621 кг.у.т./Гкал

Директор
ООО «Центр»



А. В. Корнилов